

Dichiarazione di conformità

Declaration of conformity



ETA S.p.A.

Via Monte Barzaghino, 6

22035 CANZO (CO) Italy,

dichiara sotto la propria responsabilità che il seguente prodotto :

declares under its sole responsibility that the following product :

Cassa non cablata

Empty Box

Modello

Type of enclosure

ECOR ; ST

E' conforme ai requisiti della seguente direttiva e alla norma armonizzata

Are in conformity with the provisions of Directive and with the harmonized standard

2014/35/EU ; EN62208:11

2014/35/EU ; EN 62208:2011

Il certificato secondo EN 62208 è stato emesso da:

The certificate according to EN 62208 was issued by

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Certificato n.

Certificate No.

R60091032

E' conforme ai requisiti della seguente direttiva e alla norma armonizzata (vedi note**)

Are in conformity with the provisions of Directive and with the harmonized standard (see note **)

2014/34/EU ; EN ISO 80079-36: 2016 ; EN ISO 80079-37: 2016

2014/34/EU ; EN ISO 80079-36: 2016 ; EN ISO 80079-37: 2016

DEPOSITO FASCICOLO TECNICO PRESSO TUV RHEINLAND GmbH NoBo N: 0035

TECHNICAL DEPOSIT RECEIPT TO TUV RHEINLAND GmbH NoBo N: 0035

557/Ex-Ab 3296/21

557/Ex-Ab 3296/21

Marcatura AtEx

AtEx Marking

II 2G Ex h IIC Tx Gb

II 2G Ex h IIC Tx Gb

II 2D Ex h IIIC Tx Db

II 2D Ex h IIIC Tx Db

Gradi di protezione

Degree of protection

IP 66 ; NEMA TYPE1,12,4, 3R (single door) *

IP 66; NEMA TYPE1,12,4x,3R (stainless steel single door) *

IP66 ; NEMA TYPE1,12 (glazed doors) *

IP55 ; NEMA TYPE1,12, 3R (double doors) *

IK 10

Altri riconoscimenti da Organismi di terza parte

Marking issued by a *Third-party* organisation

File n° NITW.E154776 - NITW7.E154776 sect. 2 [UL International, Usa, Canada] **

Cert. n. ELE418817CS001 [RINA, Italy]

EAC

Norme principali

Main Standard n.

IEC EN62208 ;

IEC EN60529 ; EN62262

UL508A

C22.2 n° 14-95

CAN/CSA- C22.2 N°94-M91

IEC EN60204-1

CU TR 004

IEC EN61439-1 nei paragrafi applicabili all'involucro vuoto in the relavant paragraphs for an empty enclosure i.e 10.2;10.3; 10.10; 10.12; 10.13;

Note

* Ogni modifica strutturale sul prodotto può alterarne la conformità. In presenza di aperture, l'utente deve ripristinare il grado di protezione originario dichiarato dal produttore, altrimenti il prodotto viene declassato (per il grado di protezione Nema si può fare riferimento alla tabella 19.2 dello standard statunitense UL508a mentre per il grado IP quadro finito fare riferimento alla norma europea EN61439-1 par.8.2.2 e 10.3). In ogni caso l'utente deve garantire le prescrizioni minime dettate dalle norme EN61439-1 e EN60204-1 per i contatti diretti).


** con porta trasparente vale solo se si monta sulla porta il vetro temperato.

ETA inoltre specifica che i sistemi Qualità, Salute e Sicurezza sono certificati in accordo rispettivamente alla norma ISO 9001 e BS OHSAS 18001. I certificati possono essere scaricati in formato pdf dal nostro sito www.eta.it

ETA SPA

Aldo Turati

17/03/2021



Note

*Every structural modifications on the product may change the conformity of product. In presence of openings , the user must guarantee the original protection degree declared by the manufacturer(for nema ref. to the table n°19.2 of the standard UL508a , for IP degree protection of the assembled cabinet ref. to the standard EN60439-1 par.8.2.2 and 10.3). In any case the user must provide protection against direct contact as described in the EN61439-1 and EN60204-1)

** with transparent door it is applied to door with tempered glass.

ETA spa specifies that the Quality and Health&Safety systems are certificated according to ISO9001 and BS OHSAS 18001. The certificates can be downloaded through the web site www.eta.it.

17th March 2021