

**AENOR**Asociación Española de
Normalización y Certificación**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002269**

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/2
2014-03-24

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO**CIRCUIT-BREAKERS FOR OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR
INSTALLATION**

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.**CL HIERRO, 56****28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)**

y elaborado en

and manufactured in

Via delle Industrie, 12**80059 TORRE DEL GRECO (Italia)**

es conforme con

complies with

UNE-EN 60898-1:2004 (EN 60898-1:2003; EN 60898-1:2003 CORR:2004)**UNE-EN 60898-1:2004/A11:2006 (EN 60898-1:2003/A11:2005)****UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 (EN 60898-1:2003/A1:2004)****UNE-EN 60898-1:2004/A12:2009 (EN 60898-1:2003/A12:2008)****UNE-EN 60898-1:2004/A13:2013 (EN 60898-1:2003/A13:2012)**

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 030.15.

Fecha de concesión: **2011-12-02**
First issued on:Fecha de modificación: **2014-03-24**
Modified on:Fecha de caducidad: **2016-12-02**
Expires on:**AENOR** Asociación Española de
Normalización y Certificación**Avelino BRITO MARQUINA**
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 002269, de fecha 2011-12-02.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002269, dated 2011-12-02.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002269
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2
2014-03-24

Marca comercial: **LEGRAND**
Trade mark:

Referencia	N° de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
409111	1P	230/400 V~	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409112	1P	230/400 V~	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409114	1P	230/400 V~	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409115	1P	230/400 V~	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409116	1P	230/400 V~	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409117	1P	230/400 V~	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409118	1P	230/400 V~	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409119	1P	230/400 V~	50 A	10000 A	6000 A	-	C
409120	1P	230/400 V~	63 A	10000 A	6000 A	-	C
409199	2P	400 V~	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409200	2P	400 V~	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409202	2P	400 V~	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409203	2P	400 V~	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409204	2P	400 V~	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409205	2P	400 V~	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409206	2P	400 V~	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409207	2P	400 V~	50 A	10000 A	6000 A	-	C
409208	2P	400 V~	63 A	10000 A	6000 A	-	C
409251	3P	400 V~	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409252	3P	400 V~	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409254	3P	400 V~	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409255	3P	400 V~	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409256	3P	400 V~	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409257	3P	400 V~	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409258	3P	400 V~	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409259	3P	400 V~	50 A	10000 A	6000 A	-	C
409260	3P	400 V~	63 A	10000 A	6000 A	-	C
409333	4P	400 V~	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409334	4P	400 V~	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409336	4P	400 V~	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409337	4P	400 V~	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409338	4P	400 V~	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409339	4P	400 V~	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409340	4P	400 V~	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409341	4P	400 V~	50 A	10000 A	6000 A	-	C
409342	4P	400 V~	63 A	10000 A	6000 A	-	C